



No. 487 000 · Prueba hidráulica de alta y baja presión · HSP 100

La bomba manual para la comprobación de mangueras, modelo HSP 100, sirve para comprobar hidrantes, columnas secas y BIES y es ideal para el uso en edificios con varias plantas. La bomba manual es fácil para usar y no necesita corriente eléctrica.

Equipada con:

- » Acoplamientos entrada/salida
- » Manómetro
- » Cabezal de llenado



DATOS TÉCNICOS

Construcción:	Depósito de acero galvanizado y lacado
Bomba:	Bomba de pistones max. 100 bar
Potencia elevadora:	80 cm
Contenido depósito:	Aprox. 35 l
Peso:	Aprox. 18 kg
Long x Anch x Alt:	Aprox. 450 x 450 x 500 mm
Color:	Laca Hammerschlag azul o gris plateado

Distribuido por:



Sudamerica Spiro Fire S.A.

E-mail: ventas@ssf.com.pe • www.ssf.com.pe

“Nuestro servicio detrás de la línea de fuego”